

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому рай-

ону

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 423/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 65»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга и Оренбургского района

по пожарному надзору № 423

от « 07 » октября 2020 года, _____ ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.

« 06 » ноября 2020 г. по 11 ч 00 мин. « 10 » ноября 2020 г

проведена проверка

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области лейтенанта вн. сл.
Семенко Виктор Юрьевич

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Юркина, 1

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 65» Петровой Ниной Адольфовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1	Люк выхода на кровлю из лестничной клетки выполнен не противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости менее EI 30	п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	25.10.2021	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
2	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находится в не исправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	25.10.2021	
3	Эвакуационный выход из подвального этажа не предусмотрен непосредственно наружу обособленным от общей лестничной клетки здания	п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	25.10.2021	
4	Ширина лестничного марша выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,01 м.)	пп. а п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	25.10.2021	
5	Минимальная ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек (3 группа, общеразвивающая группа, подготовительная группа, 2-я младшая группа) выполнены менее 1,2 м (фактически 0,64-0,78 м.) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	25.10.2021	
6	В полу на путях эвакуации допущены перепады высот и выступы более 50 мм. (пороги). В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	25.10.2021	
7	Допущено использование технического этажа для хранения оборудования, мебели и других предметов	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, «О противопожарном режиме»	25.10.2021	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
8	В здании на путях эвакуации для отделки полов применен материал без подтверждения его соответствия классу КМ 2 (отсутствуют сертификаты соответствия)	ст. 4, 6, 134 таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	25.10.2021	
9	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	25.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области Семенко В.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» ноября 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МДОАУ «Детский сад № 65»

Петрова Нина Адольфовна

(должность, фамилия, инициалы)

«10» ноября 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99